

MPA NRW - Außenstelle Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte

Firma
VERSEIDAG-INDUTEX GmbH
z.H. Herm Vieth
Industriestraße 56

47803 Krefeld

Ihr Zeichen : --
Ihre Nachricht vom : 30.04.2003
Mein Zeichen : 23 0356 0 98
Telefon : (02943) 897-51
Telefax : (02943) 897-89
E-Mail : schreiner@mpanrw.de

Datum : 07.05.2003

**Verlängerung der Geltungsdauer des Prüfzeugnisses Nr. 23 0356 0 98-2 vom 15.06.1998
über Ihr PVC-beschichtetes Polyestergewebe „Artikel B 312610“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage teile ich mit, dass die mit dem o.a. Prüfzeugnis getroffene Klassifizierung Ihres Materials in die Klasse B1 nach DIN 4102-01 (Mai 1998) noch Gültigkeit hat.

Das o.g. Material ist wie folgt zu kennzeichnen:


- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)

Die Kennzeichnung ist auf dem Material, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn das Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

Die Gültigkeit dieser Verlängerung endet am 30.06.2008.
Die Gültigkeit kann nur in Abhängigkeit vom zukünftigen Stand der bauaufsichtlichen Anforderungen verlängert werden.

Dieses Schreiben darf nur im Zusammenhang mit dem o.a. Prüfzeugnis verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Dipl.-Ing. Schreiner



Hausanschrift:
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
Telefon (02 31) 45 02-0
Telefax (02 31) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.
Telegramme: prüfam Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.
Richtung Aplerbeck
bis „Allerstraße“

Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen 2
D-59597 Erwitte
Telefon (0 29 43) 8 97-0
Telefax (0 29 43) 8 97-33
E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Bankverbindung
Landeszentralbank Dortmund
(BLZ 440 000 00)
Kto. 440 018 15
UST-IdNr.: DE 124 728 648